



**ESPECIFICAÇÕES:**

- COBERTURA DA NAVE PRINCIPAL:**  
 RATO = 60m - TRAPÉZIO 40, MULTIDOBRA  
 RATO = 31,5m - TRAPÉZIO 40, MULTIDOBRA
- COBERTURAS FRENTE E FUNDO:**  
 RATO = 21m - TRAPÉZIO 40, MULTIDOBRA
- COBERTURAS DOS EXTREMOS:**  
 RATO = 21m - TRAPÉZIO 40, MULTIDOBRA  
 RATO = 16,5m - TRAPÉZIO 40, MULTIDOBRA
- ESPESURAS MÍNIMAS:**  
 TELHA INFERIOR: 0,50mm (para regularidade: 0,65mm)  
 TELHA SUPERIOR: 0,20mm

**NOTAS GERAIS:**

O SISTEMA SANITÁRIO COMPOSTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, DEBENTE OUTROS REQUISITOS

- NÚMERO, POSIÇÃO E TIPO DE PARAFUSOS
- TRAPASSE TRANSVERSAL
- UTILIZAÇÃO DE FITA DE VEDAÇÃO
- DEFEIÇÃO DOS PARAFUSOS DE SERRAÇÃO
- DEFEIÇÃO DO TUBO DE VENTILAÇÃO
- PARAFUSOS DE COSTURA E TIPO DE ELABORATO TIBMO-ACOSTICO

O SISTEMA DE VEDAÇÃO PARA GARANTIA DA ESTANQUEIDADE DA CÂMERA DEVE SER ADEQUADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA CONTRA VENTOS TRANSLUCIDOS DEVE SER ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTANQUEIDADE DOS FECHAMENTOS TRANSLUCIDOS DEVE SER ADEQUADO PARA AVALIAÇÃO PELOS RESPONSÁVEIS CONTRATANTES

JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DE TIRANTE EM OBRA - NÃO CONSTA EM PROJETO

INDICAÇÃO NEGATIVA NAS COBERTURAS DOS EXTREMOS (ÁGUA PARA DENTRO)

TEÇAS NÃO CONTEÑDENTES COM OS NÓS DOS ARCOS NAS COBERTURAS DOS EXTREMOS

APRESENTAÇÃO DAS CORTAS SE ARCOS E CUMES DAS COBERTURAS AOS RESPONSÁVEIS CONTRATANTES

PLANTA SETORIZAÇÃO DE COBERTURA - RAIOS DE CURVATURA  
 Esc: 1/85

PROJETO	06/10/2021	ENGENHO INICIAL	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
PROJETO	06/10/2021	ENGENHO INICIAL	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA

**MCA** MCA Engenharia e Construção S/A

Projeto: Análise Telhas – Ginásio de Esportes

Local: Rua dos Amigos, 1000 - Vila dos Amigos, São Paulo - SP

Projeto: Análise Telhas – Ginásio de Esportes

Local: Rua dos Amigos, 1000 - Vila dos Amigos, São Paulo - SP

Projeto: Análise Telhas – Ginásio de Esportes

Local: Rua dos Amigos, 1000 - Vila dos Amigos, São Paulo - SP

06/10/06